



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**44165/26**

RAZÃO SOCIAL  
**ATTIVOS MAGISTTRAI S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**  
NOME FANTASIA  
**ATTM**

FINALIDADE  
**FUNCIONAMENTO**

PROJETO APROVADO  
**152820/24**

CNPJ/CPF  
**10.769.880/0001-19**

ENDERECO  
**AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, QD.:N/A LT.:N/A, Nº Nº: 1588, S/C APTO.:S/A, JUNDIAÍ,  
ANÁPOLIS, 75000000**

CNAE PRIMÁRIO  
**1099699**

OCUPAÇÃO/USO  
**Indústria**

DIVISÃO  
**I-2**

DESCRIÇÃO  
**fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente**

CARGA DE INCÊNDIO  
**1000.0 MJ/m<sup>2</sup>**

ALTURA  
**menor que ou igual 6 metros**

ÁREA TOTAL  
**2599.0m<sup>2</sup>**

OBM RESPONSÁVEL  
**3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR**

DATA DE EMISSÃO  
**16/04/2026**

DATA DE VALIDADE  
**18/03/2027**

OBSERVAÇÃO  
ART: 1020260095463; CFT2505112615;  
Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 1 SISTEMA MÓVEL..

**Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.**

**É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.**

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

## ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCercconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 3235c864743f6



**EMERGÊNCIA  
LIGUE  
193**